



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PROSZOWICACH

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| URZĄD GMINY<br>w Radziemicach |              |
| Wpłynęło<br>dnia              | 18. 04. 2018 |
| L. dz.                        | 2374         |
| podpis                        | CB           |

Proszowice, dnia .....04.2018r.

email godz. 15<sup>30</sup> KOMUNIKAT nr 6/2018

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach  
o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej  
z wodociągu publicznego Smoniovice zaopatrującego w wodę miejscowości  
gminy Radziemice: Smoniovice, Kąty, Wola Gruszowska, Przemęczany,  
Wrocimowice, Lelowice, Przemęczanki, Kaczowice, Radziemice, Kowary,  
Błogocice, Wierzbica, Łętkowice, Obrażejowice, Łętkowice-Kolonia**

w dniu 18 kwietnia 2018r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Smoniovice zaopatrującego w wodę miejscowości gminy Radziemice tj. Smoniovice, Kąty, Wola Gruszowska, Przemęczany, Wrocimowice, Lelowice, Przemęczanki, Kaczowice, Radziemice, Kowary, Błogocice, Wierzbica, Łętkowice, Obrażejowice, Łętkowice-Kolonia ze względu na przekroczenie parametru wskaźnikowego mikrobiologicznego

Przekroczenie parametru mikrobiologicznego dotyczyło obecności bakterii *Clostridium perfringens* (łącznie ze sporami) w ilości 38 jtk w 100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu bakterii z grupy coli, *Escherichia coli* oraz enterokoków.

Woda z przedmiotowego wodociągu może być używana do celów gospodarczo-sanitarnych takich jak: spłukiwanie toalet, podlewanie kwiatów, działania naprawcze i działania p/pożarowe.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Proszowicach  
*Katarzyna Bandola*  
mgr inż. Katarzyna Bandola

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.