



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W
PROSZOWICACH**

URZĄD GMINY w Radziemicach	
Wpłynęło d n i a	22. 08. 2019
L. dz. 3825	podpis <i>Rater</i>
godz 13:40	

Proszowice, dnia 22.08.2019r.

Znak:HK-431-135/19

„AT-WOD” A. Juśko, T. Szopa Spółka Jawna
ul. Kazimierza Wielkiego 9, 32-100 Proszowice
Dotyczy Wodociągu Publicznego Dodów

DECYZJA nr 24/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach działając na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, ust 2, art. 12 ust 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 59), art. 104 oraz art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), z § 3 ust. 1, § 6 ust 1 lit c, § 21 ust. 1 pkt 4, § 27 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1437) po zapoznaniu się z wynikami badania wody, pobranej przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach w dniu 20 sierpnia 2019 r. z wyznaczonych punktów zgodności zlokalizowanych na ujęciu wodociągu publicznego Dodów oraz na sieci wodociągu.

STWIERDZA

1. Brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Dodów
2. Woda może być używana do celów sanitarnych, takich jak splukiwanie toalet, działań naprawczych i działań p/pożarowych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w PROSZOWICACH

ul. Adama Grzymały-Siedleckiego 2, 32-100 Proszowice
tel. 12 386 00 15 fax 12 386 00 15 w. 300
e-mail: proszowice@psse.malopolska.pl, psse.proszowice@pis.gov.pl
skrytka ePUAP: /PSSE_Proszowice/skrytka
REGON 351371078 NIP 682-139-60-31

NAKAZUJE

3. Podjęcie działań naprawczych w zakresie kwestionowanego parametru celem doprowadzenia do wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
4. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Proszowicach plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowany przez Wójta Gminy Radziemice
5. przekazać odbiorcom usług informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Decyzji w punktach 1,2,3,4,5 na podstawie art. 108 KPA nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia ludzi.

Uzasadnienie

W dniu 20.08.2019r. pobrano próbki wody ze stałych punktu zgodności dla wodociągu publicznego Dodów, zgodnie z harmonogramem poboru prób na 2019 rok, celem przeprowadzenia badań laboratoryjnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody. Próbki wody pobrano na ujęciu wodociągu publicznego Dodów oraz sieci wodociągu w miejscowości Zielenice, gm. Radziemice.

Próbki wody pobrane przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach w w/w punktach poboru nie spełniają wymagań określonych w załączniku nr 1 punkt C tabela 1, lp. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), z uwagi na:

- ujęcie Dodów, 32-107 Radziemice – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 18 [jtk] w 100ml - sprawozdanie cząstkowe z badan nr: LW/3060-1/NS/2019 z dnia 22.08.2019r.
- punkt poboru zlokalizowany w miejscowości Zielenice, gm. Radziemice - stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 14 [jtk] w 100ml - sprawozdanie cząstkowe z badan nr: LW/3058-1/NS/2019 z dnia 22.08.2019r.

Badanie próbek wody przeprowadzała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Oddział Laboratoryjny Badania Wody, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków.

Na podstawie § 21 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) właściwy terenowo PPIS biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań wody może stwierdzić przydatność wody do spożycia, przydatność wody do spożycia na warunkach przyznanego odstępstwa, warunkową przydatność wody do spożycia lub brak przydatności wody do spożycia.

Wobec wskazanych w sprawozdaniach z badań wody przekroczeń parametru mikrobiologicznego, stosownie do § 21 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach **stwierdza brak przydatności wody do spożycia.**

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne i chemiczne określone w załącznikach 1A oraz 1C.

Bakterie z grupy coli to bakterie tlenowe i beztlenowe, patogenne (wywołujące choroby), które nie tworzą przetrwalników, a więc nie są w stanie wytworzyć w sobie form odpornych na przetrwanie niekorzystnych warunków. Zasadniają one jelito grube człowieka i zwierząt. Obecność bakterii grupy coli w wodzie sugeruje niewystarczające jej uzdatnianie lub wtórne jej skażenie.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Dodów.

Każda niezgodność wartości parametrów, ustalonych dla celów kontroli wymaga: **ustalenia przyczyny, zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości i poinformowania konsumentów.**

Podjęcie działań naprawczych jest niezbędne w celu spełnienia zapisu § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia. „AT-WOD” A. Juśko, T. Szopa Spółka Jawna, ul. Kazimierza Wielkiego 9, 32-100 Proszowice jako administrator wodociągu odpowiada za wykonanie w/w obowiązków.

W dniu 22.08.2019r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach poinformował telefonicznie właściciela/administrатора wodociągu o wynikach badania i stwierdzonym przekroczeniu oraz o obowiązkach właściciela/administratora wodociągu wynikających z przepisów prawnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach wydając niniejszą decyzję kierował się zasadą, iż woda pitna musi być jak najlepszej jakości, a stwierdzenie przekroczenia w/w parametru mikrobiologicznego może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających. Wartości przekroczonego parametru są na tyle duże że zasadnym jest podjęcie decyzji o braku przydatności wody do spożycia.

Ponowne korzystanie z wody z wodociągu publicznego Dodów będzie możliwe po uzyskaniu wyników badań wody spełniających wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Na podstawie art. 10 § 2 k.p.a. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach odstąpił od obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji, ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31- 202 Kraków, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, 32-100 Proszowice, ul. Grzymały-Siedleckiego 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. (art. 127 i 129 k.p.a).
2. O wykonaniu powyższych obowiązków, w miarę upływających terminów ich wykonania, należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach.
3. W razie niewykonania obowiązku w terminie ustalonym w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, organ zastosuje środki egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.). Grzywny w celu przymuszenia mogą być nakładane kilkakrotnie w tej samej lub wyższej wysokości. W stosunku do osoby fizycznej każdorazowa nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł. Grzywny nałożone kilkakrotnie w stosunku do osoby fizycznej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.
4. Zgodnie z art. 41 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
5. Zgodnie z przepisem art. art. 127a. § 1 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

6. Zgodnie z art. 130 k.p.a

§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:

1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);

2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy

§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Katarzyna Bandola
mgr inż. Katarzyna Bandola

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Radziemice, 32-107 Radziemice 74
3. Starosta Powiatu Proszowickiego, 32-100 Proszowice, ul. 3-go Maja 72
4. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii, 32-100 Proszowice, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 2

Wyk. M. K-M. 12 386-00-15 wew. 205