



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PROSZOWICACH**

Proszowice, dnia ²⁹ 08.2019 r.

Znak: HK-431-139/19

„AT-WOD” A. Juśko, T. Szopa Spółka Jawna
ul. Kazimierza Wielkiego 9, 32-100 Proszowice
Dotyczy Wodociągu Publicznego Dodów

D E C Y Z J A nr 25/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach działając na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, ust 2, art. 12 ust 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59), art. 104 oraz 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), § 3 ust.1, pkt 1, ust. 3 pkt. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1437) na podstawie wyników z badań wody pobranej w dniu 26.08.2019 r. ze stałych punktów poboru wodociągu publicznego Dodów, tj. ujęcie wody Dodów (sprawozdanie z badań nr Z/33/VIII/2019 z dnia 29.08.2019 r. oraz punkt poboru zlokalizowany na sieci wodociągu w miejscowości Zielenice, gm. Radziemice (sprawozdanie z badań nr Z/32/VIII/2019 z dnia 29.08.2019 r.)

stwierdza wygaśnięcie decyzji nr 24/2019 z dnia 22.08.2019 r., znak: HK-431-135/19

UZASADNIENIE

W dniu 20.08.2019r. pobrano próbki wody ze stałych punktu zgodności dla wodociągu publicznego Dodów, zgodnie z harmonogramem poboru prób na 2019 rok, celem przeprowadzenia badań laboratoryjnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody. Próbki wody pobrano na ujęciu wodociągu publicznego Dodów oraz sieci wodociągu w miejscowości Zielenice, gm. Radziemice.

Próbki wody pobrane przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach w w/w punktach poboru nie spełniały wymagań określonych w załączniku nr 1 punkt C tabela 1, lp. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), z uwagi na:

- ujęcie Dodów, 32-107 Radziemice – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 18 [jtk] w 100ml - sprawozdanie cząstkowe z badan nr: LW/3060-1/NS/2019 z dnia 22.08.2019r,
- punkt poboru zlokalizowany na sieci wodociągu w miejscowości Zielenice, gm. Radziemice - stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 14 [jtk] w 100ml - sprawozdanie cząstkowe z badan nr: LW/3058-1/NS/2019 z dnia 22.08.2019r., oraz sprawozdanie z badań nr LW/3058/NS/2019 z dnia 27.08.2019 r.

Badanie próbek wody przeprowadzała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Oddział Laboratoryjny Badania Wody, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków.

Administrator wodociągu publicznego Dodów przeprowadził działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody pod względem mikrobiologicznym do obowiązujących norm tj.:

- płukanie wodociągu na terenie Gminy Radziemice,
- chlorowanie wody,
- ustalenie terminu pobrania wody na dzień 26.08.2019 r.

Zgodnie z powyższym, w dniu 26.08.2019 r. administrator wodociągu pobrał próbki wody do badania laboratoryjnego w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych ze stałych punktów zgodności dla wodociągu publicznego Dodów tj.: na ujęciu wodociągu publicznego Dodów oraz sieci wodociągu w miejscowości Zielenice, gm. Radziemice. Pobrane próbki wody nie wykazały przekroczeń w zakresie wykonywanych oznaczeń:

- ujęcie Dodów, 32-107 Radziemice – sprawozdanie z badan nr Z/33/VIII/2019 z dnia 29.08.2019 r.
- punkt poboru zlokalizowany na sieci wodociągu w miejscowości Zielenice, gm. Radziemice - sprawozdanie z badań nr Z/32/VIII/2019 z dnia 29.08.2019 r.

Badanie próbki wody przeprowadzało Laboratorium Badania Wody i Ścieków, 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 2c, posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną czyli spełniające wymogi art. 12 pkt 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

W związku z powyższym analiza zgromadzonych wyników pozwoliła ostatecznie stwierdzić, że jakość wody w wodociągu publicznym Dodów spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie wykonanych oznaczeń.

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji leży w interesie zarówno społecznym jak i interesie strony. Interes społeczny jest realizowany w tym wypadku przez zapewnienie zaopatrzenia społeczności w wodę o dobrej jakości.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach postanowił jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Prądnicka 76, 31-202 Kraków za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Proszowicach

Monika Kowalska-Maj
mgr inż. Monika Kowalska-Maj
Pracownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Radziemice, 32-107 Radziemice 74
3. Starosta Powiatu Proszowickiego, 32-100 Proszowice, ul. 3-go Maja 72
4. a/a

Do wiadomości:

- 1) Powiatowy Lekarz Weterynarii, 32-100 Proszowice, ul. Adama Grzymały – Siedleckiego 2

Wyk. D.M. 12 386-00-15 wew. 205

