



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PROSZOWICACH

URZĄD GMINY w Radziemicach	
Wpłynęło d n i a	10. 10. 2019
L. dz.	4857 podpis Pater

godz 15:01 Proszowice, dnia 10.10.2019 r.

Znak: HK-431-169/19

**Zakład Gospodarki Komunalnej w Radziemicach
32-107 Radziemice 1**

D E C Y Z J A nr 30/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach działając na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, ust 2, art. 12 ust 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59), art. 104 oraz 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), § 3 ust.1, pkt 1, ust. 3 pkt. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.) na podstawie wyników z badań wody pobranej w dniu 07.10.2019 r. ze stałych punktów zgodności poboru wodociągu publicznego Smoniwice, tj. ujęcie wody Smoniwice (sprawozdanie z badań nr Z/6/X/2019 z dnia 10.10.2019r.) oraz punkt poboru zlokalizowany na sieci wodociągu w miejscowości Łętkowice, gm. Radziemice (sprawozdanie z badań nr Z/7/X/2019 z dnia 10.10.2019r.)

stwierdza wygaśnięcie decyzji nr 29/2019 z dnia 03.10.2019 r., znak: HK-431-162/19

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 1 października 2019r. pobrano próbki wody ze stałych punktów zgodności dla wodociągu publicznego Smoniwice, celem przeprowadzenia badań laboratoryjnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody. Próbkę wody pobrano na ujęciu wodociągu publicznego Smoniwice oraz sieci wodociągu tj. Punkt Przedszkolny Łętkowice, 32-107 Radziemice. W badanych próbkach wody stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj.

- ujęcie Smoniwice, 32-107 Radziemice - stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 31 jtk/100ml - sprawozdanie z badań nr: LW/3676/NS/2019 z dnia 07.10.2019r.
- Punkt Przedszkolny Łętkowice, 32-107 Radziemice - stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 6 jtk/100ml - sprawozdanie z badań nr: LW/3675/NS/2019 z dnia 07.10.2019r.

Badanie próbek wody przeprowadzała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Oddział Laboratoryjny Badania Wody, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków.

Administrator wodociągu publicznego Smoniwice przeprowadził działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody pod względem mikrobiologicznym do obowiązujących norm tj.:

- podanie dodatkowej dawki podchlorynu sodu na ujęciu wody,
- płukanie sieci wodociągowej.

W dniu 07.10.2019 r. administrator wodociągu pobrał próbki wody do badania laboratoryjnego w zakresie parametrów mikrobiologicznych ze stałych punktów zgodności dla wodociągu publicznego Smoniwice tj.: na ujęciu wodociągu publicznego Smoniwice oraz na sieci wodociągu w miejscowości Łętkowice, gm. Radziemice. Pobrane próbki wody nie wykazały przekroczeń w zakresie wykonywanych oznaczeń:

- ujęcie Smoniwice, 32-107 Radziemice – sprawozdanie z badań nr Z/6/X2019 z dnia 10.10.2019 r.
- Punkt Przedszkolny Łętkowice, 32-107 Radziemice - sprawozdanie z badań nr Z/7/X /2019 z dnia 10.10.2019 r.

Badanie próbek wody przeprowadzało Laboratorium Badania Wody i Ścieków, 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 2c, posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną czyli spełniające wymogi art. 12 pkt 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

W związku z powyższym analiza zgromadzonych wyników pozwoliła ostatecznie stwierdzić, że jakość wody w wodociągu publicznym Smoniwice spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie wykonanych oznaczeń.

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji leży w interesie zarówno społecznym jak i interesie strony. Interes społeczny jest realizowany w tym wypadku przez zapewnienie zaopatrzenia społeczności w wodę o dobrej jakości.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach postanowił jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Prądnicka 76, 31-202 Kraków za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Katarzyna Bandola
mgr inż. Katarzyna Bandola

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Radziemice, 32-107 Radziemice 74
3. Starosta Powiatu Proszowickiego, 32-100 Proszowice, ul. 3-go Maja 72
4. a/a

Do wiadomości:

- 1) Powiatowy Lekarz Weterynarii, 32-100 Proszowice, ul. Adama Grzymały – Siedleckiego 2

Wyk. M.K-M.12 386-00-15 wew. 205

