



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W  
PROSZOWICACH**

<b>URZĄD GMINY w Radziemicach</b>	
Wpłynęło d n i a	22. 04. 2020
L. dz.	2042 podpis <i>Rater</i>

*godz 15:08*

Proszowice, dnia *22*.04.2020 r.

*P. J. Wójcik*  
*P. Kalin*  
*W. Varto*  
+ INF DLA  
NIESZKAWICZAN

Znak:HK-431-43/20

**Zakład Gospodarki Komunalnej w Radziemicach  
32-107 Radziemice 1  
Dotyczy Wodociągu Publicznego Smoniovice**

**DECYZJA nr 7/2020**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach działając na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, ust 2, art. 12 ust 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 59 z póź. zm.), art. 104 oraz art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), z § 3 ust. 1, § 6 ust 1 lit c, § 21 ust. 1 pkt 4, § 27 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.) po zapoznaniu się z wynikami badania wody, pobranej przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach w dniu 21 kwietnia 2020 r. z wyznaczonego punktu zgodności zlokalizowanego na ujęciu wodociągu publicznego Smoniovice, tj. ujęcie Smoniovice, 32-107 Radziemice.

**STWIERDZA**

1. Brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Smoniovice
2. Woda może być używana do celów sanitarnych, takich jak splukiwania toalet, działań naprawczych i działań p/pożarowych.

## NAKAZUJE

3. Podjęcie działań naprawczych w zakresie kwestionowanego parametru celem doprowadzenia do wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
4. Przedstawienie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Proszowicach planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanego przez Wójta Gminy Radziemice
5. Przekazanie odbiorcom usług informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.
6. Przedłożenie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Proszowicach wyników badań jakości wody w zakresie wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A i C tabela nr 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia

**Decyzji w punktach 1,2,3,4,5 na podstawie art. 108 KPA nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia ludzi.**

## Uzasadnienie

W dniu 21.04.2020r. pobrano próbkę wody ze stałego punktu zgodności dla wodociągu publicznego Smoniwice, celem przeprowadzenia badań laboratoryjnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody. Próbkę wody pobrano na ujęciu wodociągu publicznego Smoniwice, tj. ujęcie Smoniwice, 32-107 Radziemice.

W badanej próbce wody stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj.

- ujęcie Smoniwice, 32-107 Radziemice - stwierdzono obecność bakterii *Escherichia coli* w ilości 9 jtk/100ml - sprawozdanie cząstkowe z badań nr: LW/1077-1/NS/2020 z dnia 22.04.2020r.

Badanie próbek wody przeprowadzała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Oddział Laboratoryjny Badania Wody, ul. Prądnicza 76, 31-202 Kraków.

Na podstawie § 21 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) właściwy terenowo PPIS biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań wody może stwierdzić przydatność wody do spożycia, przydatność wody do spożycia na warunkach przyznanego odstępstwa, warunkową przydatność wody do spożycia lub brak przydatności wody do spożycia.

Wobec wskazanego w sprawozdaniu z badań wody przekroczenia parametru mikrobiologicznego, stosownie do § 21 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach **stwierdza brak przydatności wody do spożycia.**

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne i chemiczne określone w załącznikach 1A oraz 1C.

Bakterie *Escherichia coli* występujące w znacznej liczbie w fizjologicznej florze przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt, zwykle są nieszkodliwe dla zdrowia. Obecne natomiast w innych częściach ciała mogą powodować ostrą biegunkę lub przypadki ciężkich zakażeń. Obecność bakterii *Escherichia coli* w wodzie sugeruje niewystarczające jej uzdatnianie lub wtórne jej skażenie. W wodzie bakterie te zwykle przeżywają krótko, min. ze względu na brak właściwego pożywienia. Wrażliwe są także na wszystkie znane środki dezynfekcji.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Smoniwice.

Każda niezgodność wartości parametrów, ustalonych dla celów kontroli wymaga: **ustalenia przyczyny, zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości i poinformowania konsumentów.**

Podjęcie działań naprawczych jest niezbędne w celu spełnienia zapisu § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zakład Gospodarki Komunalnej w Radziemicach, 32-107 Radziemice 1, jako administrator wodociągu odpowiada za wykonanie w/w obowiązków.

W dniu 22.04.2020 r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach poinformował telefonicznie właściciela/administrатора wodociągu o wynikach badania i stwierdzonym przekroczeniu oraz o obowiązkach właściciela/administratora wodociągu wynikających z przepisów prawnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach wydając niniejszą decyzję kierował się zasadą, iż woda pitna musi być jak najlepszej jakości, a stwierdzenie przekroczenia w/w parametru mikrobiologicznego może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających. Wartości przekroczonego parametru są na tyle duże że zasadnym jest podjęcie decyzji o braku przydatności wody do spożycia.

**Ponowne korzystanie z wody z wodociągu publicznego Smoniowice będzie możliwe po uzyskaniu wyników badań wody spełniających wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).**

Na podstawie art. 10 § 2 k.p.a. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach odstąpił od obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji, ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31- 202 Kraków, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, 32-100 Proszowice, ul. Grzymały-Siedleckiego 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. (art. 127 i 129 k.p.a).
2. O wykonaniu powyższych obowiązków, w miarę upływających terminów ich wykonania, należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach.
3. W razie niewykonania obowiązku w terminie ustalonym w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, organ zastosuje środki egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.). Grzywny w celu przymuszenia mogą być nakładane kilkakrotnie w tej samej lub wyższej wysokości. W stosunku do osoby fizycznej każdorazowa nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł. Grzywny nałożone kilkakrotnie w stosunku do osoby fizycznej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.
4. Zgodnie z art. 41 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
5. Zgodnie z przepisem art. art. 127a. § 1 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

6. Zgodnie z art. 130 k.p.a

§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:

1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);

2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy

§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Proszowicach

*Monika Kowalska-Maj*  
Z up. mgr inż. Monika Kowalska-Maj  
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Radziemice, 32-107 Radziemice 74
3. Starosta Powiatu Proszowickiego, 32-100 Proszowice, ul. 3-go Maja 72
4. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii, 32-100 Proszowice, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 2

Wyk. D.M-R. 12 386-00-15 wew. 205