proj. skrzynia typu SON
/ własność Gmina Radziemice/
proj. AsXSn 2x25mm^2

proj. zestaw ZK-1e-1P
/zabudowa wg odrębnego
projektu - realizacja TAURON



AsXSn 2x25mm^2 - 8m

proj. AsXSn 4x25mm^2 - 8m

istn. EXCEL 3x10/10 mm^2 - własność Tauron dystrybucja
ist. AsXSn 4x70 mm^2 - obwód nr 1 - własnośc Tauron Dystrybucja

Ist. stacja
transformatorowa nr
2967

Ist. słup nr 206 — 48m — Ist. słup nr 207 — 51 m — Ist. słup nr 208 — 50 m — Ist. słup nr 209 — 50 m — Ist. słup nr 210 — 50 m — Ist. słup nr 211 — 51 m — Ist. słup nr 212 — 51 m — Ist. słup nr 213 — 57 m — Ist. słup nr 214 — 62 m — Ist. słup nr 215

Ist. słup nr 303 — 25 m — Ist. słup nr 304 — 53 m — Ist. słup nr 305 — 59 m — Ist. słup nr 306 — 60 m

R<10Ω
proj. GXO 066/5
proj. oprawa oświetleniowa
LED o mocy 80-90 W

ist. AsXSn 4x70 mm^2 - obwód nr 3 - własnośc Tauron Dystrybucja
proj. AsXSn 2 x 25 mm^2 σ = 40 MPa Fn 203 daN - 197 mb

Część realizowana
wg odrębnego
opracowania
i odrębnej procedury
administracyjnej

R<10Ω
proj. GXO 066/5
proj. oprawa oświetleniowa
LED o mocy 80-90 W

istn. EXCEL 3x10/10 mm^2 - własność Tauron dystrybucja
ist. AsXSn 4x70 mm^2 - obwód nr 1 - własnośc Tauron Dystrybucja

proj. AsXSn 2 x 25 mm^2 σ = 40 MPa Fn 203 daN - 510 mb

INWESTOR

GMINA RADZIEMICE
Radziemice 74; 32-107 Radziemice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BARTOSZ PIOTROWICZ FHU GEO - STUCTURE
Przemęczany 40; 32-107 Radziemice

TEMAT OPRACOWANIA

Przebudowa napowietrznej linii energetycznej polegająca na montażu opraw oświetlenia ulicznego oraz podwieszeniu przewodu zasilająco - sterującego na istniejących słupach energetycznych

ADRES INWESTYCJI

Przemęczany, 32-107 Radziemice

PROJEKTANT

inż. Sławomir Gągorowski upr. nr 146/81

OPRACOWANIE

dr inż. Bartosz Piotrowicz

NAZWA RYSUNKU		*FAZA*
Schemat zasilania stacja tr. nr 2967		PAB
DATA 09.2024	*NR RYSUNKU* **24.AB.E.02**	*SKALA*